

Prüfpflichten Heizölverbraucheranlagen

Unterirdische Heizölverbraucheranlagen

Außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

Gefährdungsstufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung	Wiederkehrende Prüfung alle
A	bis 1.000	ja	5 Jahre
B	größer 1.000 bis 10.000		
C	größer 10.000 bis 100.000		

Innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

A	bis 1.000	ja	2,5 Jahre
B	größer 1.000 bis 10.000		
C	größer 10.000 bis 100.000	In Wasserschutzgebieten nicht erlaubt	

Oberirdische Heizölverbraucheranlagen

Außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

Gefährdungsstufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung	Wiederkehrende Prüfung alle
A	bis 1.000	entfällt	entfällt
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	
C	größer 10.000 bis 100.000		5 Jahre

Innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

A	bis 1.000	entfällt	
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	5 Jahre
C	größer 10.000 bis 100.000		